



Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
главного управления МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

634034, Томская область, г. Томск, пр. Мира, 26 т.(3822) 600-880 ф.(3822) 600-880 e-mail: gpnsek@kchs.tomsk.gov.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по г.Стрежевому

(наименование органа государственного надзора)

636785, Томская область, г. Стрежевой, ул. Коммунальная 10, строение 1, тел. 838259-5-25-82,  
e-mail: gpn\_strejevoy@kchs.tomsk.gov.ru

Предписание № 28/1/1

по устранению нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности

Муниципальному образовательному учреждению "Гимназия № 1 городского округа Стрежевой" в лице директора Бахметовой Ольги Александровны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение Распоряжения отделения надзорной деятельности и профилактической работы по г. Стрежевому управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области о проведении внеплановой выездной проверки от «29» июня 2020 года № 28

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 час. 00 мин. 06 июля 2020 г. по 11 час. 00 мин. 09 июля 2020 г., временно исполняющим обязанности начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по г. Стрежевому управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области (государственным инспектором по г. Стрежевому Томской области по пожарному надзору) Кашириным Иваном Витальевичем, проведена внеплановая выездная проверка муниципального образовательного учреждения "Гимназия № 1 городского округа Стрежевой", расположенного по адресу: 636780 Томская область, город Стрежевой, улица Н.Мержи, 1 (здание учреждения)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором муниципального общеобразовательного учреждения "Гимназия № 1 городского округа Стрежевой" Бахметовой Ольгой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает-ся только выполнение)
				Муниципальное образовательное учреждение "Гимназия №1" городского округа Стрежевой Их. № 454 Тел.: 5-93 07 2020

1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте отсутствует проектная документация на автоматическую установку пожарной сигнализации, разработанная и утвержденная в установленном порядке, а имеющаяся автоматическая пожарная сигнализация смонтирована в отсутствие проектной документации разработанной и утвержденной в установленном порядке	ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации"	до 10.00 15.01.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Врио начальника ОИДиПР по г. Стрежевому УИДиПР ГУ МЧС России по Томской области (государственный инспектор по г. Стрежевому Томской области по пожарному надзору)

Каширин Иван Витальевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«09» июля 2020 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

директор муниципального общеобразовательного учреждения "Гимназия № 1 городского округа Стрежевой"

Бахметова Ольга Александровна

(должность, фамилия, инициалы)

«09» июля 2020 г.

(подпись)

Предписание направлено:

(дата, № почтового отделения и № заказного письма с уведомлением, № факса с приложением распечатки)